

安全性に係るチェックリスト

1 コンクリートブロック造の塀の場合

項目		内容	点検結果	
			はい	いいえ
(1)	高さ	塀の高さは道路面から 2.2m 以下		
(2)	厚さ	塀の厚さは 10 cm 以上		
		塀の高さが 2.0m 超え 2.2m 以下の場合は 15 cm 以上		
(3)	基礎	基礎がある		
		塀の高さが 1.2m を超える場合は根入れ深さ 30cm 以上		
(4)	健全性	傾き、著しいひび割れや損傷等がない		
(5)	控え壁	塀の長さ 3.4m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がある（高さ 1.2m を超える場合）		
(6)	鉄筋	塀の中に直径 9 mm 以上の鉄筋が縦横とも 80 cm 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている		

2 組積造（れんが、石等）の塀の場合

項目		内容	点検結果	
			はい	いいえ
(1)	高さ	塀の高さは道路面から 1.2m 以下		
(2)	厚さ	塀の厚さは高さの 1/10 以上		
(3)	基礎	基礎がある（根入れ深さ 20cm 以上）		
(4)	健全性	傾き、著しいひび割れや損傷等がない		
(5)	控え壁	塀の長さ 4.0m 以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がある（塀の厚さが高さの 15% 未満の場合）		

※点検結果の「はい」又は「いいえ」いずれかの欄に「✓」を記入してください。
該当しない場合は、「—」を記入してください。