

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
1	【1F】社会教育課	埋込W220	FHF32	8	16
2	【1F】学校教育課	埋込W220	FHF32	8	16
3	【1F】教育総務課	埋込W220	FHF32	8	16
4	【1F】教育長室	埋込W220	FHF32	12	24
5	【1F】通路	φ150 ダウンライト	FHT32	9	9
6	【1F】通路	φ150 ダウンライト	FHT32	9	9
7	【1F】打ち合わせコーナー	埋込W220	FHF32	4	8
8	【1F】教育長室	□450スクエアライト	FPL36	36	48
9	【1F】多目的WC	φ125 ダウンライト	FHT24	4	4
10	【1F】女性WC	φ125 ダウンライト	FHT24	5	5
11	【1F】女性WC		クリプトン	1	1
12	【1F】男性WC	φ125 ダウンライト	FHT24	4	4
13	【1F】男性WC		クリプトン	1	1
14	【1F】搬入ステージ	φ200 ダウンライト	FHT32	2	2
15	【1F】搬入ステージ	逆富士W160	FHF32	7	14
16	【1F】消化ポンプ室	トラフW66	FHF32	2	2
17	【1F】適応指導教室	埋込W220	FHF32	6	12
18	【1F】相談室1	埋込W220	FHF32	3	6
19	【1F】相談室2	埋込W220	FHF32	3	6
20	【1F】湯沸室	埋込W220	FHF32	1	2
21	【1F】更衣室1	埋込W220	FHF32	3	6
22	【1F】更衣室1	ブラケット交換	FL20	1	2

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
23	【1F】更衣室2	埋込W220	FHF32	4	8
24	【1F】更衣室2	ブラケット交換	FL20	2	2
25	【1F】会議室	埋込W220	FHF32	6	12
26	【1F】印刷室	埋込W220	FHF32	2	4
27	【1F】サーバ室	埋込W220	FHF32	2	4
28	【1F】倉庫4	トラフW66	FHF32	2	2
29	【1F】廊下	φ150 ダウンライト	FHT32	24	24
30	【1F】廊下	φ150 ダウンライト	FHT32	23	23
31	【1F】ボランティア室	埋込W220	FHF32	6	12
32	【1F】公文書庫	埋込W220	FHF32	12	24
33	【1F】閑架書庫	埋込W220	FHF32	12	24
34	【1F】図書事務室	埋込W220	FHF32	24	36
35	【1F】図書館	埋込W220	FHF32	69	138
36	【1F】図書館	φ150 ダウンライト	FHT32	50	50
37	【1F】機械室1	トラフW66	FHF32	8	8
38	【1F】対面朗読室	直付型 下面開放タイプ	FHF32	2	4
39	【1F】談話スペース		シリカ	4	4
40	【1F】談話スペース		ハロゲン50φ	1	1
41	【1F】談話スペース	トラフW66	FHF32	4	4
42	【1F】軒下	φ200 ダウンライト	FHT32	9	9
43	【1F】風除室	φ150 ダウンライト	FHT32	4	4
44	【1F】屋外倉庫	トラフW66	FHF32	2	2

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
45	【1F】空調機械室	反射笠付き 防湿防雨	FHF32	2	2
46	【1F】倉庫2	反射笠付き 防湿防雨	FHF32	2	2
47	【1F】男性WC	φ125 ダウンライト	FHT24	8	8
48	【1F】男性WC	トラフW66	FHF32	4	4
49	【1F】授乳室	φ125 ダウンライト	FHT24	2	2
50	【1F】多目的WC	φ125 ダウンライト	FHT24	4	4
51	【1F】女性WC	φ125 ダウンライト	FHT24	4	4
52	【1F】女性WC	トラフW66	FHF32	2	6
53	【1F】ホール	φ150 ダウンライト	FHT32	38	38
54	【1F】ギャラリースペース	φ150 ダウンライト	FHT32	9	9
55	【1F】ギャラリースペース		ハ口ゲン50φ	6	6
56	【1F】倉庫2		クリプトン	2	2
57	【1F】倉庫2	トラフW66	FHF32	1	1
58	【1F】総合管理室	埋込W220	FHF32	2	4
59	【1F】収蔵庫	埋込W220	FHF32	2	4
60	【1F】ギャラリー	□450スクエアライト	FPL36	34	34
61	【1F】ギャラリー		ハ口ゲン50φ	33	33
62	【1F】ギャラリー		ハ口ゲン50φ	3	3
63	【1F】出入口	φ200 ダウンライト	FHT32	24	24
64	【2F】アリーナ	φ400 一体型ダウンライト	セラメタ400W	45	45
65	【2F】移動観覧席収納庫	トラフW66	FHF32	8	8
66	【2F】女子更衣室	トラフW66	FHF32	4	4

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
67	【2F】女子更衣室		クリプトン	2	2
68	【2F】女子更衣室		シリカ	2	2
69	【2F】体育事務室	埋込W220	FHF32	3	6
70	【2F】前室1	φ150 ダウンライト	FHT32	4	4
71	【2F】男子更衣室	トラフW66	FHF32	4	4
72	【2F】男子更衣室		クリプトン	3	3
73	【2F】男子更衣室		シリカ	2	2
74	【2F】機械室3	トラフW66	FHF32	2	2
75	【2F】体育器具庫	逆富士W160	FHF32	12	12
76	【2F】ピアノ庫	逆富士W160	FHF32	2	2
77	【2F】搬入用デッキ	逆富士W160	FHF32	4	4
78	【2F】倉庫5	逆富士W160	FHF32	4	4
79	【2F】内階段	逆富士W150	FL20	3	3
80	【2F】会議室1	埋込W220	FHF32	4	8
81	【2F】会議室1	ブラケット交換	FL20	2	2
82	【2F】会議室2	埋込W220	FHF32	4	8
83	【2F】会議室2	ブラケット交換	FL20	2	2
84	【2F】研修室	埋込W220	FHF32	12	24
85	【2F】WC4	φ150 ダウンライト	FHT32	4	4
86	【2F】WC4	φ125 ダウンライト	FHT24	4	4
87	【2F】WC4		シリカ	1	1
88	【2F】廊下	φ150 ダウンライト	FHT32	22	22

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
89	【2F】 ミーティングラウンジ	φ150 ダウンライト	FHT32	4	4
90	【2F】 男性WC3	φ125 ダウンライト	FHT24	11	11
91	【2F】 男性WC3	トラフW66	FHF32	6	6
92	【2F】 多目的WC3	φ125 ダウンライト	FHT24	2	2
93	【2F】 女性WC3	φ125 ダウンライト	FHT24	16	16
94	【2F】 女性WC3	トラフW66	FHF32	6	6
95	【2F】 多目的小体育館	φ400 一体型ダウンライト	セラメタ400W	9	9
96	【2F】 前室3	φ150 ダウンライト	FHT32	4	4
97	【2F】 倉庫6	逆富士W160	FHF32	4	4
98	【2F】 通路	φ150 ダウンライト	FHT32	59	59
99	【2F】 通路		ハロゲン50φ	9	9
100	【2F】 厨房	逆富士W160	FHF32	4	8
101	【2F】 ラウンジ	φ150 ダウンライト	FHT32	60	60
102	【2F】 ラウンジ	埋込W220	FHF32	4	8
103	【2F】 ホール	FPL交換	FPL13	6	6
104	【2F】 会議室3	埋込W220	FHF32	6	12
105	【2F】 湯沸室	埋込W220	FHF32	1	2
106	【2F】 湯沸室	キッチンライト	FL15	1	1
107	【2F】 風除室	φ150 ダウンライト	FHT32	6	6
108	【2F】 スクエアガーデン	φ200 ダウンライト	FHT32	20	20
109	【3F】 通路		ハロゲン50φ	19	19
110	【3F】 通路		クリプトン	6	6

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
111	【3F】 倉庫7	トラフW66	FHF32	3	3
112	【3F】 空調機械室4	トラフW66	FHF32	4	4
113	【3F】 体力測定室	埋込W220	FHF32	2	4
114	【3F】 体力測定室	埋込W220	FHF32	13	26
115	【3F】 健康体力相談室	埋込W220	FHF32	2	4
116	【3F】 倉庫	逆富士W150	FL20	1	1
117	【3F】 WC前	φ150 ダウンライト	FHT32	3	3
118	【3F】 男性WC5	φ125 ダウンライト	FHT24	6	6
119	【3F】 男性WC5	トラフW66	FHF32	4	4
120	【3F】 多目的WC5	φ125 ダウンライト	FHT24	2	2
121	【3F】 女性WC5	φ125 ダウンライト	FHT24	7	7
122	【3F】 女性WC5	トラフW66	FHF32	4	4
123	【3F】 廊下	φ150 ダウンライト	FHT32	33	33
124	【3F】 廊下		12Vハロゲン	4	4
125	【3F】 倉庫8	トラフW66	FHF32	1	1
126	【3F】 倉庫9	トラフW66	FHF32	3	3
127	【3F】 観覧席		クリプトン	18	18
128	【3F】 観覧席		クリプトン	8	8
129	【3F】 空調機械室3	反射笠付き 防湿防雨	FHF32	1	1
130	【3F】 舞台裏	反射笠付き 防湿防雨	FHF32	8	8
131	【3F】 音響室	トラフW66	FHF32	4	4
132	【3F】 音響照明室	逆富士W160	FHF32	1	1

別紙2 既存照明器具一覧（くすのきプラザ）

no	試算エリア	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数
133	【3F】音響照明室		クリプトン	16	16
134	【3F】階段	φ400 一体型ダウンライト	セラメタ250W	2	2
135	【3F】トレーニングルーム	埋込W220	FHF32	13	26
136	【外灯】駐輪場	埋込W220	FHF32	8	8
137	【外灯】壁灯	アウトドアシーリング	FML13	18	18
138	【外灯】グラウンド	投光器交換	水銀灯400W	4	4
139	【2F】女子更衣室	埋込W150	FHF32	8	8
140	【2F】男子更衣室	埋込W150	FHF32	8	8

別紙 2 既存照明器具一覧（道路灯）

	消費電力 (W/本)	水銀灯			ナトリウム灯			蛍光灯		合計 (本)
		単独	共架	不明	単独	共架	不明	単独	共架	
街 路 灯	20	13	15							28
	40	2	1							3
	60		2							2
	100	42	98	1						141
	150		1		9	15				25
	180					10				10
	200	32	88		6	8				134
	250		20		5					25
	300	56	70	1	1	1				129
	350	1				1				2
	400	9	11			2				22
	不明	30	12	14	16	1	4			77
防 犯 灯	10		2							2
	20							2	4	6
	27								2	2
	60					1				1
	100	1	11							12
	110					2				2
	150				1					1
	180				1	5				6
	200	2				2				4
	205					1				1
	300	5	1							6
	400	2								2
	不明		1	1			15			17
合計		195	333	17	39	49	19	2	6	660