

くすのきプラザ排煙口修繕業務仕様書

- 1 件 名 くすのきプラザ排煙口修繕業務
- 2 業務場所 くすのきプラザ 府中町本町一丁目 10 番 15 号
- 3 履行期間 契約日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで
- 4 内 容
 - ・当該施設内の排煙オペレーターについて、点検にて不備の指摘があった箇所の調整・整備等の修繕を行う。
 - ・別紙内訳書・位置図 1、位置図 2 のとおり
- 5 そ の 他
 - ・別紙内訳書に記載のないことについては、町職員と協議のうえ決定すること。
 - ・修繕前後の写真を提出すること。
 - ・ハンドル不良箇所について、ハンドルボックス交換等を行い、正常に動作するよう修繕すること。
 - ・開閉不良箇所について、ケーブル交換、調整、注油等を行い、正常に動作するよう修繕すること。
 - ・電動タイプについて、仮設足場を設置し、現時点で破損している箇所やケーブル等について修繕すること。
 - ・作業日については、府中町教育委員会事務局社会教育課の担当者と協議して決定すること。
 - ・仮設足場を通路上に設置することになるため、第三者への安全対策を確実に行うこと。また、安全対策について施設管理者より指摘があった場合は、速やかに対応すること。
 - ・業務完了の際は、町職員の検査を受けること。

内 訳 書

No.	内容	仕様	数量
	【仮設足場】		
1	仮設足場組立・解体（西側吹抜け部）	クサビ足場	145 m ²
2	仮設足場組立・解体（3階北側窓部）	クサビ足場	1 式
3	昇降設備	ステージ埋込み	6 段
4	飛散防止養生費	防炎シート2類	1 式
5	資材運搬費		2 回
6	場内小運搬		1 式
	【排煙オペレーター点検整備】		
8	ハンドルボックス	オイレス 既存撤去共	9 個
9	インナーケーブル	注油タイプ 既存撤去共	400m
10	電動タイプ点検整備調整	点検、破損機器交換、グリスアップ、ワイヤー交換共	9 か所
11	雑材消耗品	ビス、ボルト類等	1 式
12	養生費、送料等		1 式
	【共通事項】		
13	産廃処分費	運搬共	1 式
14	労務費		1 式
15	諸経費		1 式